

VEDI TUTORIAL PER MIGLIORARE L'UTILIZZO

2020_01_Tab.Lett.Cont.Master.v2DEF.PROVA.xls

Cliente: IRIenergy ESEMPIO

Fornitura Località _____ VIA _____ (UD) _____
 N. di Presa _____ N. Cliente _____
 POD IT001E _____ N. Contatore _____
 Contratto _____ Fornitore _____
 Potenza Contrattuale KW 220/380V Cod. Fornitore _____ Altro _____

C.F. _____ Tel. _____
 P. I.V.A. _____ Fax _____
 I.V.A. % _____ E-mail: _____
 Contratto. _____ web For. _____
 Altro _____ E-mail _____



ANNO 2020



Contratti BTA1 (1,5kW) - BTA2 (3kW) - BTA3 (6kW) - BTA4 (10kW) - BTA5 (15kW)

TABELLA PER SCARICO LETTURE DA CONTATORE E RICOSTRUZIONE CONSUMI

PARTE 1 (da 0 a 15 kW)

Letture a:	Feb.	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	
Periodo Precedente	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
Letture cont. kWh F1	0	500	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	57.665
Letture cont. kWh F2	0	300	600	900	1.350	2.025	3.038	4.556	6.834	10.252	15.377	23.066	34.599
Letture cont. kWh F3	0	1.000	2.000	3.000	4.500	6.750	10.125	15.188	22.781	34.172	51.258	76.887	115.330
Riporta kW contr.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Valore kWh e kVARh per differenza letture del mese corrente - rispetto al mese precedente													
KWh-F1	500	500	500	750	1.125	1.688	2.531	3.797	5.695	8.543	12.814	19.222	
KWh-F2	300	300	300	450	675	1.013	1.519	2.278	3.417	5.126	7.689	11.533	
KWh-F3	1.000	1.000	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	
KWh-Totali	1.800	1.800	1.800	2.700	4.050	6.075	9.113	13.669	20.503	30.755	46.132	69.198	

Letture del Contatore ENEL

Per effettuare la lettura del Contatore è necessario Premere il pulsante più Volte. Dalla 17-18-19 Lettura dei kWh per i contratti da 1,5 a 15 kW.

Per contratti oltre i 16,5 kW Perseguire con il pulsante dalla 20° alla 25° posizione Nel caso, passasse troppo tempo e il Display si spenga, bisogna ripartire da capo

INSERISCI I DATI DELLE LETTURE CONTATORE


Pagina del contatore	Passi Display	13	F.M.
Letture cont. kWh F1	A1	14	A1
Letture cont. kWh F2	A2	15	A2
Letture cont. kWh F3	A3	16	A3
Riporta kW contr.	P1		
Consumi kWh -F1			
Consumi kWh -F2			
Consumi kWh -F3			

TABELLA PER SCARICO LETTURE DA CONTATORE E RICOSTRUZIONE CONSUMI

PARTE 2 (oltre 16,5 kW)


Contratto BTA6 (Oltre 16,5 kW)

Letture a:	Feb.	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	
Periodo Precedente	dic-19	gen-20	feb-20	mar-20	apr-20	mag-20	giu-20	lug-20	ago-20	set-20	ott-20	nov-20	dic-20
Letture cont. kWh F1	0	500	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	57.665
Letture cont. kWh F2	0	300	600	900	1.350	2.025	3.038	4.556	6.834	10.252	15.377	23.066	34.599
Letture cont. kWh F3	0	1.000	2.000	3.000	4.500	6.750	10.125	15.188	22.781	34.172	51.258	76.887	115.330
Letture cont. kVARh F1	0	400	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	57.665
Letture cont. kVARh F2	0	200	600	900	1.350	2.025	3.038	4.556	6.834	10.252	15.377	23.066	34.599
Letture cont. kVARh F3	0	800	2.000	3.000	4.500	6.750	10.125	15.188	22.781	34.172	51.258	76.887	115.330
PUNTA kW F1	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
PUNTA kW F2	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
PUNTA kW F3	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Valore kWh e kVARh per differenza letture del mese corrente - rispetto al mese precedente													
KWh-F1	500	500	500	750	1.125	1.688	2.531	3.797	5.695	8.543	12.814	19.222	
KWh-F2	300	300	300	450	675	1.013	1.519	2.278	3.417	5.126	7.689	11.533	
KWh-F3	1.000	1.000	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	
kVARh-F1	400	600	500	750	1.125	1.688	2.531	3.797	5.695	8.543	12.814	19.222	
kVARh-F2	200	400	300	450	675	1.013	1.519	2.278	3.417	5.126	7.689	11.533	
kVARh-F3	800	1.200	1.000	1.500	2.250	3.375	5.063	7.594	11.391	17.086	25.629	38.443	
KWh/giorno	58	58	58	87	131	196	294	441	661	992	1.488	2.232	
KWh-TOT.	1.800	1.800	1.800	2.700	4.050	6.075	9.113	13.669	20.503	30.755	46.132	69.198	
kVARh-TOT.	1.400	2.200	1.800	2.700	4.050	6.075	9.113	13.669	20.503	30.755	46.132	69.198	
KW	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	42,0	70,0
Cosφ	0,789	0,633	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707	0,707
Tang.	0,7778	1,2222	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000



Consumi	Valore
KWh-F1/Anno	57.665,04
KWh-F2/Anno	34.599,02
KWh-F3/Anno	115.330,08
kVARh-F1/Anno	57.665,04
kVARh-F2/Anno	34.599,02
kVARh-F3/Anno	115.330,08

KWh/Anno	207.594,14
kVARh/Anno	207.594,14
KW Max	70,0



kW contrattuale kWh

PRELEVA DATI PER CALCOLO BOLLETTA

PENALE

RIFASAMENTO NECESSARIO

PENALE Per Basso Cosφ	2020	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen
KVAR Install x Cosφ 0,98(Tg)	KVAR	24	43	34	34	34	34	34	34	34	34	34	56
KVAR per Cosφ Contr. 0,95(Tg)	KVAR	19	37	28	28	28	28	28	28	28	28	28	47